



ТОО «ZUVER Construction»
Республика Казахстан, г. Павлодар
БИН 101140003536
Сайт: zuver.kz; vsekraski.kz

+7 (7182) 65-20-73
+7 (701) 800-36-26
+7 (776) 800-36-26
email: info@zuver.kz

Приложение к приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 июня 2019 года № 598

Таблица 1

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков	Предел огнестойкости строительных конструкций						
	Несущие стены, колонны и другие несущие элементы	Наружные ненесущие стены	Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами)	Строительные конструкции бесчердачных покрытий		Строительные конструкции лестничных клеток	
				настилы (в том числе с утеплителем)	фермы, балки, прогоны	внутренние стены	косоуры, марши и площадки лестниц
I	R 150	E 30	REI 60	RE 30	R 30	REI 150	R 60
II	R 120	E 15	REI 45	RE 15	R 15	REI 120	R 60
III	R 120	E 15	REI 45	RE 15	R 15	REI 120	R 60
IIIa	R 15	E 15	REI 15	RE 15	R 15	REI 60	R 60
IIIб	R 60	E 15	REI 45	RE 30	R 45	REI 60	R 45
IV	R 15	E 15	REI 15	RE 15	R 15	REI 30	R 15
IVa	R 15	E 15	REI 15	RE 15	R 15	REI 15	R 15
V	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется

Термины:

R - потери несущей способности

E - потери целостности

I - потери теплоизолирующей способности

предел огнестойкости конструкции - время от начала огневого воздействия до наступления одного из нормируемых для данной конструкции предельных состояний по огнестойкости.